

Intervention N° 115586

DE 09:15 A 09:35

CLIENT	ALTYS BELGIUM SA	BATIMENT	CENTRE SCOLAIRE BLANKEDELLE
ADRESSE	BEVRIJDINGSLAAN 8	ADRESSE	AVENUE JEAN VAN HORENBEECK - RUE EMILE ROTIERS
CODE - VILLE	1932 SINT-STEVENS-WOLUWE	CODE - VILLE	1160 BRUXELLES
PERSONNE DE CONTACT	Andre DELIENS	N° DE BATIMENT	BAT009506C
AGENT SUR PLACE		TYPE D'INTERVENTION	CONTROLE
VOS REFERENCES	S 123133/AUDERGHEN 2016	NOS REFERENCES CE	

MATERIEL:

LOCALISATION:	106-6552 - CHAUFFERIE -1 BLOC A				
MARQUE & MODELE	DALEMANS F332SC				
BATTERIE(S)	NON				
Nombre	Tension	Ampérage	Date	Validité	Statut batterie(s)
0			0	0	
STATUT CENTRALE	OK				
GAZ ETALON(S)	CH4 - METHANE N° CERT: 04000-6195087				

DETECTEUR	1 CHAUDIERE 1		
MARQUE / TYPE	DALEMANS / DAX 03F-C	GAZ	CH4(METHANE)
A1 / ASSERVISSEMENTS	DEFAULT / NU		
A2 / ASSERVISSEMENTS	20% LIE ST / NU		
A3 / ASSERVISSEMENTS	20% LIE / REPORT POSTE GTC ?		
A4 / ASSERVISSEMENTS	40% LIE / COUPURE VANNE GAZ + TABLEAU ELECTRIQUE + SIRENE		
A5 / ASSERVISSEMENTS	40% LIE + 10S / NU		
STATUT DETECTEUR	OK		
REMARQUE(S)			



DETECTEUR	2 VANNE GAZ		
MARQUE / TYPE	DALEMANS / DAX 03F-C	GAZ	CH4(METHANE)
A1 / ASSERVISSEMENTS	DEFAULT / NU		
A2 / ASSERVISSEMENTS	20% LIE ST / NU		
A3 / ASSERVISSEMENTS	20% LIE / REPORT POSTE GTC ?		
A4 / ASSERVISSEMENTS	40% LIE / COUPURE VANNE GAZ + TABLEAU ELECTRIQUE + SIRENE		
A5 / ASSERVISSEMENTS	40% LIE + 10S / NU		
STATUT DETECTEUR	OK		
REMARQUE(S)			

RESUME DES REMARQUES DETECTEURS :

Remarque(s)
Pas de remarque pour les détecteurs.

RESUME DES REMARQUES CENTRALE :

Localisation	Statut
106-6552 - CHAUFFERIE -1 BLOC A	OK

DESCRIPTION DE LA PRESTATION

CONCERNE : CONTRÔLE CENTRALE DETECTION DE GAZ .
REGLAGES DU ZERO. TEST AU GAZ ETALON. REGLAGE DE LA SENSIBILITE.
VANNE GAZ VUE ET BIEN ENTENDUE FONCTIONNER

SUIVI DE L'INSTALLATION:

Pas de remarque au niveau suivi.

PIECE(S) FOURNIE(S):

Date	Intervenant	Technicien Dalemans
23/08/2016		ABBES MADJID

Le client n'est pas présent pour la signature du rapport.

